

SKÝRSLA UM REKSTRARTRUFLUN Í FLUTNINGS OG AÐVEITUKERFI RAFORKU
frá rafalaúttaki að skinnu á lágspennuvafi dreifispennis

REKSTRARTRUFLUN

Rafveita: _____

Skýrsla nr.: B- _____

Upphaf truflunar:

Aukanúmer: _____

Dagur (dmá):	_____	_____	_____
Tími:	_____	_____	_____

Nýframkvæmd

Lok truflunar:

Truflun stafar af:

Dagur (dmá):	_____	_____	_____
Tími:	_____	_____	_____

<input type="checkbox"/> Fyrirvaralausri truflun	<input type="checkbox"/> Skipulögðu viðhaldi/breytingum
<input type="checkbox"/> Truflun í öðru kerfi	<input type="checkbox"/> Fyrirvaralitlu viðhaldi

Lýsing og athugasemdir:

Kerfiseiningar úr rekstri:

Nr. bil- unar	Kerfiseining	Rof	Inn- setning	Eining út		Eining inn		Virkur tími
				Dagur	Tími	Dagur	Tími	

Undirskrift: _____

SKÝRSLA UM BILUN Í FLUTNINGS OG AÐVEITUKERFI RAFORKU

A. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Stöð: _____

Tegund einingar (valkvætt): _____

Skýrsla nr.: B- _____

Rekstrarspenna: _____ V

Eining: _____

Raðnúmer _____

Upphaf og lok bilunar:

Númer : _____

Bilunar: _____

Aukanúmer: _____

Dagur (dmá):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tími:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dagur (dmá):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tími:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Virkur

viðgerðartími: | | |

B. UPPLÝSINGAR UM BILUN

B.1 Almenn atriði (merkja við eitt atriði í hverjum kassa)

Bilun:

- Upphafsbilun
 Afleidd bilun

- Bilun á einingu
 Kerfisbilun

- Endurtekin

Eðli (valkvætt) :

- Viðvarandi
 Gekk yfir
 Viðhald eða breytingar
 Ekki notað

Rof (valkvætt) :

- Handvirkt
 Sjálfvirkt
 Bræðivar

- Árangurslaus endurlökun
 Heppnuð endurlökun
 Truflun án rofs
 Ekki notað

Tegund (valkvætt):

- Skammhlaup
 Jarðhlaup
 Fasalit án jarðhlaups
 Óvalvís útleysing
 Leysir ekki út
 Afslsveiflur
 Yfirálag
 Önnur
 Ekki notað

B.2 Eining sem olli bilun (merkja einungis við eitt atriði)

Loftlína:

- Einangrari
 Fasaleiðari
 Jarðstrengur
 Yfirspennuvari
 Jarðvír
 Staur/stæða
 Klemma/binding
 Skilrofi/varhalda
 Dreifispennir
 Annað

Jarðstrengur:

- Strengur
 Samsetning
 Yfirspennuvari
 Endabúnaður
 Annað

Stöð:

- Afspennir
 Dreifispennir
 Spennuspennir
 Straumspennir
 Afrofi/álagsrofi
 Skilrofi/varhalda
 Einangrari
 Yfirspennuvari
 Safnteinar
 Hátíðnibúnaður
 Raðtengdur þéttir
 Hliðtengdur þéttir
 Stjórn- og varnarbúnaður
 Hjálparbúnaður
 Spóla
 Þéttavirki
 Týristor
 Háspennufelt
 Lágspennufelt
 Útgangur
 Annað

Sæstrengur:

- Strengur
 Samsetning
 Yfirspennuvari
 Endabúnaður
 Annað

- Engin eining
 Óþekkt
 Önnur rafveita
 Kerfi notenda

B.3 Frumorsök bilunar (merkja einungis við eitt atriði)

Náttúruöfl:

- Elding
 Vindur
 Salt/óhreinindi/snjór
 Snjór/ís
 Vindur/ís
 Náttúruhamfarir
 Kuldi
 Annað

Áverki af völdum:

- Graftrar
 Skemmdaverks
 Farartækis
 Bruna
 Dýra
 Annars

- Kerfi notanda
 Breytingar
 Óþekkt

Mannlegt:

- Prófun/vinna
 Röng vinnubrögð
 Röng hönnun
 Röng stilling liða eða stjórneininga
 Ófullnægjandi viðhald
 Annað

Tæknilegt:

- Línustæði
 Hrönnun
 Önnur eining
 Annað
 Galli í efni/framleiðslugalli

B.4 Undirliggjandi orsök bilunar (merkja einungis við eitt atriði) (valkvætt)

- Náttúruöfl
 Áverki
 Viðhald/breytingar
 Mannlegt
 Galli í efni/framleiðslugalli
 Hrönnun
 Línustæði
 Röng stilling liða eða stjórneininga
 Röng hönnun
 Ófullnægjandi viðhald
 Ófullnægjandi vöktun
 Engin þekkt
 Annað
 Ekki notað

Athugið: Ef merkt er við Annað, skal nánari skýring koma fram í athugasemdum.